

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизляр, Кизлярскому и  
Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 186/1/101

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сангишинская основная общеобразовательная школа» Кизлярского района Республики Дагестан  
(МКОУ «САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»)*

*Директору Чанаевой К.Я.*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Черивмурзаев М.А.* ОНД и ПР № 6 по г. Кизляр, Кизлярско- № 186  
му и Бабаюртовскому районам УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РД  
(наименование органа ГПН)

от « 11 » сентября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин.  
« 18 » сентября 2017 г. по \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин. « 18 » сентября 2017 г.

проведена проверка

*Старший инспектор Ильясов Арсен Хизриевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сангишинская основная общеобразовательная школа» Кизлярского района Республики Дагестан (МКОУ «САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»), Кизлярский район, с. Сангиши,*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ООШ Чанаевой К.Я.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос-	Срок устранения нарушения требования требо-	Отметка (подпись) о выполнении
-------	--	--	---	--------------------------------

1.	2.	3.	4.	5.
1.	явленного нарушения	сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	вания пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защите отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима;(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ п. 2	01.09.2018	
2	Помещения объекта защиты не обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны;(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ п. 4	01.09.2018	
3	На путях эвакуации объекта защиты не в полном объеме имеются знаки пожарной безопасности.(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ п. 33	01.09.2018	
4	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	01.09.2018	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	01.09.2018	
6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей.(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	01.09.2018	
7	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (Ф1.2, Ф1.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.09.2018	
8	На территории школы отсутствует пожарный водоем.(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ	01.09.2018	
9	На объекте отсутствует план эвакуации людей при пожаре разработанный по ГОСТу.(МОУ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА")	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **сентября 2018 г.**  
(квартал, месяц).

*Старший инспектор Ильясов Арсен Хизриевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» сентября 2017г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

директо Чанаева К.Я.  
(должность, фамилия, инициалы)

«18» сентября 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575878

Владелец Чанаева Канбике Явгайтаровна

Действителен С 30.03.2021 по 30.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575878

Владелец Чанаева Канбике Явгайтаровна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022