

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>
28.02.2023, ПМ 05230061000205210530



(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8

по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

ул. Октябрьская, 1, г. Кизляр, РД, 368830 тел.: 2-11-62; факс: 2-11-62 (код 87239) E-mail: ond8@05.mchs.gov.ru

Сайт: www.05.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

(место вынесения предостережения)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
от 14 марта 2023 года № 8**

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНГИШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РД (ИНН - 0517015772, ОГРН - 1040501099099), по адресу: 368813, РД, Кизлярский район, с. Сангиши, ул. Ленина, д. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора - 006

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе проведения профилактического визита в здании, в помещениях и на территории МКОУ "Сангишинская ООШ", выявлены несоответствия требований пожарной безопасности, предъявляемых к объекту защиты, а именно:

1. Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) в здании эксплуатируются в неисправном состоянии. (п. 54 ППР в РФ № 1479);
2. Здание объекта защиты не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62);
3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (ППР в РФ № 1479 п. 30);
4. Не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (ППР в РФ № 1479 п. 54);
5. На путях эвакуации объекта защиты отсутствует эвакуационное освещение автоматически включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения. (ППР в РФ № 1479 п.

- 23, п. 37; ч. 2, ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12);
6. На объекте защиты не хранится исполнительная документация (рабочий проект на установку АПС). (ППР в РФ № 1479 п. 54);
7. Обшивка стен на путях эвакуации выполнена из горючего материала и не проверена на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности. (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123; ст. 134, таб. 28, 27 ФЗ № 123 СНиП 21-01-97* п. 6.25);
8. Представленная декларация пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям. (п. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171);
9. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Руководитель объекта не прошел обучение пожарно-технического минимума. (ППР в РФ № 1479 п. 3; Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к возникновению пожара, создают угрозу жизни и здоровью людей, а также значительно усложнят процесс локализации и ликвидации пожара, в случае его возникновения подразделениям пожарной охраны, кроме того, усложнят возможность эвакуации людей в безопасную зону.

В случае не соблюдения указанных требований может быть нанесен вред (ущерб) охраняемым законам ценностям, за что предусмотрена административная ответственность статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и уголовная ответственность статьями 168, 219 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, предъявляемых к объекту защиты.

2) В срок до 16 мая 2023 года направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам, уведомление об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).


5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном статьей 40 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57, 58 постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1016 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре».

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр,
Кизлярскому и Бабаюртовскому районам
Черивмурзаев Мавлет Абакарович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении мероприятия)




(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845773

Владелец Чанаева Канбике Явгайтаровна

Действителен с 26.11.2022 по 26.11.2023